

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart: Eichenparkett mit werkseitiger Einpflege  
Abmessungen: Länge und Breite variabel, Dicke: 18,5 mm  
Farbe: eiche hell  
Oberfläche: Rohholzschliff;  
Einpflege: 2 x 100 g/m<sup>2</sup> Hesse PURA-NATURA HDE 52-0,  
MV mit Hesse PURA-NATURA Härter HDR 72, Zugabe 10 %  
Hesse Zusatz HZ 75 in der letzten Schicht; gepflegt mit  
Hesse ANTISLIP CLEANER PR 93, 10:1 in das Wischwasser

Bemerkung: Prüfrichtung: senkrecht zur Maserung

Hersteller/Lieferer: Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Straße 21  
59075 Hamm

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Straße 21  
59075 Hamm

Zeugnisnummer: 82611806.001

Prüfdatum: 07.03.2018

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen  
Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **16,1°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltekemeyer



Großburgwedel, 26.03.2018  
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

