

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart: Eichenparkett mit werkseitiger Einpflege
Abmessungen: Länge und Breite variabel, Dicke: 18,5 mm
Farbe: eiche hell
Oberfläche: Rohholzschliff;
Einpflege: 2 x 100 g/m² Hesse PURA-NATURA
HDE 52-0, MV mit Hesse PURA-NATURA Härter HDR 72,
Zugabe 10 % Hesse Zusatz HZ 75 in der letzten Schicht
Bemerkung: Prüfrichtung: senkrecht zur Maserung
Hersteller/Lieferer: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm

Zeugnisnummer: 82611805.001

Prüfdatum: 07.03.2018

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen
Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **16,5°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 26.03.2018
Schu/ed

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

