

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz) Beschichtetes Massivparkett  
Abmessungen: 1000 x 500 x 19 [mm]  
Farbe: eiche / farblos  
Oberfläche: werkseitig beschichtet, eben, Holzmaserungsstruktur  
Ergänzung: Beschichtungsaufbau:  
1. Schicht: Hesse HYDRO Treppenlack HE 6542x\*-0100 (100 g/m<sup>2</sup>);  
2. Schicht: Hesse HYDRO Treppenlack HE 6542x\*-0100 (100 g/m<sup>2</sup>) + 10% HZ 75

Hersteller/Lieferer: Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Straße 21  
59075 Hamm

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Straße 21  
59075 Hamm

Zeugnisnummer: 84461801.001

Prüfdatum: 06.09.2018

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.  
Prüfrichtung: senkrecht zur Maserungsstruktur

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **14,9°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R 10**

### SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer  
gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer  
i.A.



Dipl.-Ing. Peter Schuster



Großburgwedel, 13.09.2018  
Schu/pp

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**



Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (051 39) 99 82-0 · Telefax (051 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212