

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Buchenstabparkettelement mit Beschichtung**

**Bezeichnung: Hesse Hydro-Treppenlack HE 6542(GG)-0100
und Hesse Zusatz ZD 2792**

Abmessungen: variabel (Prüfmuster: 1000 x 500 x 25 [mm])

Farbbez.: Buche

Oberfläche: unprofiliert, eben, rau strukturiert, beschichtet
Beschichtung: 1. Hesse Hydro-Treppenlack HE 6542(GG)-0100
(120 g/m²), geschliffen Korn 320
2. Hesse Hydro-Treppenlack HE 6542(GG)-0100
(120 g/m²), geschliffen Korn 320
3. Hesse Hydro-Treppenlack HE 6542(GG)-0100 +
5 % Hesse Zusatz ZD 2792 (120 g/m²)

Hersteller / Lieferer: **Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm**

Auftraggeber: Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
59075 Hamm

Auftrag vom: 03.03.2011

Zeugnisnummer: 51091102.002

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut.
Die Herstellung des Prüfbelages erfolgte werksseitig.

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamttaktzeptanzwinkel 24,3°**
**Flächenbezogenes Mindestvolumen
des Verdrängungsraums nicht geprüft**

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung = **R 11**

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting



Großburgwedel, 10.06.2011
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in gekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

